



VWG Electricity Kleine Molenweg 3118 Rotselaar vwg.electricity@telenet.be	Referenties : 17797P/017	Gegevens (Naam, Voornaam, BTW) VWG Electricity P.E.207 rev 9
Verslag aangaande : HUISHOUDELIJKE INSTALLATIE OP LAGE EN ZEER LAGE SPANNING		
Uitgevoerd te : Rotselaar		Op 14/04/2021

Identificatie van de installatie

Klant :	Ox Estates app6		
Adres :	Ragheno Plein, 35		Tel nr°:
	3118 Rotselaar		
Type installatie : Ingebruikname (6.4.)			

Type bezoek

Gelijkvormigheidscontrole (6.4.)

Gegevens van de installatie

Type installatie :	Wooneenheid : Appartement		
	Beschrijf : APARTMENT 3VERD RECH		
Zonnepanelen :	Aantal : 0	Max vermogen : 0	
Omvormers :	Aantal : 0	Type :	max AC vermogen : 0
Elektriciteitsleverancier : Iverlek		EAN code :	
Teller : Merk & Type : SICONIA		Serie nr : 1SAG1100211670	
Spanning (V) : 2 X 230 V		AC ☒	DC ☐ Max stroom (A) : 40
Type elektrode : Pen(nen)		Spreidingsweerstand Ra : 17.5 ohm P E 003	

Beschrijving installatie (Overstroom)

Beschrijving installatie (3.1.2.1.a)	Eéendraadschema ☒	Situatieplannen ☒	Overeenstemming Ok
Inplanting verdeelborden gemakkelijk bereikbaar Ok			
Zwembad (7.2) : niet aanwezig	Sauna (7.3) : niet aanwezig		
Voedingskabel hoofdbord : Type : XVB	Sectie L : 10	mm² + N 10	mm² +PE 16 mm²
Hoofdbeveiliging : Merk & type : TECO L9/40/2			
Overstroom : 40	A Kortsluitstroom : 400	A Onderbrekingsvermogen : 40 kA	
Hoofdschakelaar : Type : AUTOMAAT	Aantal polen : 2	Ithe Nominale thermische stroom 40 A	
Detail installatie zie tabel beschrijving installatie		Aantal verdeelborden 2	Aantal eindstroombanen : 16

Bescherming tegen indirecte aanraking (4.2.4.3.)

Differentieel schakelaar			= 300mA Aanwezig (4.2.4.3.b)	☒	Vochtige ruimtes = 30 mA aanwezig (4.2.4.3.c)	☒
In (A)	Icc (A)	d In (A)	beschermd stroombanen			
40	3000	0.3	HOOFD DIFF			
40	3000	0.03	DIFF VOCHTIGE RUIMTES			
PE verbindingen continuïteit : Ok					Testknop : Ok	
Injectie foutstroom : Ok					Bescherming tegen indirect contact : Voldoende	

Bescherming tegen rechtstreekse aanraking (4.2.2.3.)

Verdeelborden	Gesloten ☒ Metalen (kl1) ☐ Kunststof (kl2) ☒ Open ☐ Achterwand niet wateropslopend ☐
Leidingen	Draad ☒ kabel ☒ In buis ☒ Opbouw ☒ Verzonken ☒ Ondergronds ☐ Buiten ☒ Andere ☐
Apparaten	Verlichting ☒ Stopcontacten ☒ Met aarding ☒ Zonder aarding ☐ Vast (opgesteld)materieel ☒ Verplaatsbaar materieel ☐
Aanraking onmogelijk door : Isolatie (4.2.2.1b) ☒ Omhulsel (4.2.2.1.c) ☒	
Bescherming tegen rechtstreekse aanraking : Voldoende Staat vast en verplaatsbaar materieel Ok	

Isolatie meting boek1 onderafdeling 6.4.5.1. isolatiemeting en Afdeling 6.5.6

Apparaat : Norma UNILAP 100 ☐ Kyoritsu 3243 ☐ Metrel 61557 ☒ Mxtra ☐ Andere ☐	
Losgekoppelde verbindingen:	
Isolatiweerstand : Ri 1.245	Mohm (testspanning 500V Ri min 500k ohm) Ri : Ok
Kringen metingen niet uitgevoerd : Kringen meting te zwak door aard kring	

Inbreuken

<u>Inbreuken</u>
/ Geen

Opmerkingen en/of nota's

Besluit

De installatie is conform met boek 1 van het KB van 08/09/2019, uitgezonderd de hierboven vermelde opmerkingen. Het ééndraad schema('s) en het situatieplan(nen) zijn getekend voor gezien Differentieelschakelaar is verzegeld. De installatie moet nagezien worden voor 14/04/2046 (hfst 6.5.2) - door onze diensten - alsook alvorens indienststelling na modificatie of belangrijke uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum. Het is een verplichting van dit verslag (gelijkvormigheidscontrole of controlebezoek) te bewaren in het elektrische dossier. Voorgaande verslag niet Het is een verplichting van in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te melden. Het is een verplichting om de met toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Energie onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit. Enkel zichtbare en bereikbare delen werden nagezien Dit rapport bestaat uit 3 rapport pagina's + 2 bijlage pagina('s)

GIELIS_ELEC Gerrit



Beschrijving van de installatie

Beveiliging								Leidingen		Beschrijving
Aantal	N°	aantal polen	I(A)	Merk	Type	PCC	Klasse	Type	Sectie (mm²)	
0	T1	0								
1	DIFF1	4	40/0.3	Schneider	RESI 9	22.5K	A	XVB	10	HOOFDDIFF
0	T2	0								
1	DIFF2	2	40/0.03	Hager	CDA240	22.5K	A	BAR	10	DIFF VOCHTIGE RUIMTES
1	A	2	32	ABB	EP32	3000	3	XVB	6	KOOKPLAAT
3	LMN	2	16	ABB	EP32	3000	3	VOB	1.5	VERLICHTING
5	D H I J K	2	16	Abb	EP32	3000	3	VOB	2.5	STOPCONTACTEN
5	B C E F G	2	20	ABB	EP32	3000	3	VOB	2.5	STOPCONTACTEN
Onderbrekingsvermogen : 3000 ☒ 1500 ☐ andere ☐										
Aantal verdeelborden : 2 Aantal eindstroombanen : 16										
Zijn beveiligingen in overeenstemming met de Ø geleiders, toestellen en materieel Ok Beschermingsgeleider sectie voldoende : Ok										