ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 – 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR 6S / 13 / 620 - NO
ADRES INSTALLATIE: Mechelsesteenweg 1e 134 2820 Bonheiden
EIGENAAR : Schreys
Adres :
OPDRACHTGEVER : Geens Leon
Adres :
INSTALLATEUR : Rijnaeren 6382
Adres:
BTW of IK :

STROOMVERDELER :
Meter nr. :
Index : Dag : ..... KWh ; Nacht : ..... KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 21.8.13 ; Aanvulling van verslag nr. \ ; Type der lokalen: Woonenhuis.
Aard installatie: (Nieuw) – ~~Uitbreiding – Wijziging – Tijdelijk – Verzwaring – Renovatie~~
Begin werken : Fundering (vóór) – ~~na~~ 1.10.81 ; Installatie (vóór) – ~~na~~ 1.10.81 – ..... ; Met - (Zonder) BA4 / BA5 ; AREI art. (86) - (87) -
Aansluiting: Spanning Mono 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: smelt 40 A ; Alg. schakelaar: type: 40A / 300mA
Netaftakkabel (type & sectie): EXVb 4x25 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XVb 4x10 mm²
Type aardelektrode: (lus) - ~~staven - pennen - horizontale geleider - diepteaarding~~ ; Aardverbindingssysteem: (TT) – ~~TN – IT~~
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 11 ; Spreidingsweerstand : 42 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: +5 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A/300mA : A ⟷ F
: DS 40A/30mA : G ⟷ K

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art (270) -
en de technische procedure(s) TPR-E12 - E12N
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : (ja) – neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : (ja) – neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: \

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's:

zie keerzijde: Nog te plaatsen: lichtarmaturen, Kranen, Radiatoren, Toestellen

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT

: De installatie (voldoet) - ~~niet~~ – aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - ~~was~~ – (werd) – verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21-8 2038 (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie (mag) – ~~niet~~ – in dienst gesteld worden.
~~De installatie voldoet – niet - aan de voorschriften van de stroomverdeler.~~

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLE
2820 BONHEIDEN
Steven BOSSUYT
Agent-onderzoeker