ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. 02 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Stookolietank ondergronds

Besluit: De tank mag indienst blijven **Volgende controle**: 6/11/2025

Datum keuring: 06/11/2020 **Inspecteur:** Dieter Goderis **Mentor:**
ID-label: STK.02 - Stookolieattest ondergronds **Klantreferentie:**

Merk en type meettoestel: Testo 312 Serie Nr:: 03151893/702

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Houtstraat
Huisnummer	8
Busnummer	
Postcode	3440
Gemeente	Zoutleeuw
Land	België

Eigenaar

Naam	
Straatnaam	
Huisnummer	
Busnummer	
Postcode	
Gemeente	
Land	

Naam contactpersoon	
Telefoon	
Gsm nr. (SMS)	

Installateur

Naam	
BTW nr.	
Telefoonnummer	
E-mail	

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM en KB 21/10/1968

RESERVOIR

Plaatsing reservoir	Niet toegankelijk ondergronds
Type reservoir	Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir	<=5000 L
Datum plaatsing	voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	NOK
TOEGANGSPUT	◉	○		
Staat toezichtsput			◉	○
Dichtheid toezichtsput			◉	○
Vervuiling rond tank			◉	○
Staat deksel			◉	○

	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	NOK
LEIDINGEN	◉	○		
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			◉	○
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			◉	○
Uitmonding leidingen			◉	○
Staat aanvoerleiding			◉	○
Staat terugvoerleiding	○	◉	◉	○
Stookoliefilter	◉	○		
Lekt stookoliefilter			◉	○
RESERVOIR				
Algemene staat tank			◉	○

	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	NOK
VORIG CERTIFICAAT	○	◉	○	◉

ACCESSOIRES	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle NOK
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peillat	○	◉	◉	○
Mechanisch	○	◉	◉	○
Pneumatisch	○	◉	◉	○
Ultrasoon	○	◉	◉	○
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	◉	○	◉	○
Elektronische sonde	○	◉	◉	○
LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)				
Vloeistof	○	◉	◉	○
Onderdruk	○	◉	◉	○
Overdruk	○	◉	◉	○
Peilputten	○	◉	◉	○
Andere	◉	○	◉	○

TESTEN	OK	NOK	Opmerkingen	
Water- en slibbemonstering	◉	○		
Dichtheidscontrole: Onderdruk	◉	○	Drukverlies	0,0 mbar/h
Potentiaalmeting	◉	○	Potential	-850mV

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk
Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Dieter Goderis (erkenningsnummer SV05541)

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.