

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

SAPACO B.V.

De Saedeleir Jef
Heuvel 35
2440 Geel
GSM. 0478/25.43.43
BTW Nr. BE 0883.716.223
Sapaco@telenet.be

Klant: Dirckx
Straat: Termeden 3
Gemeente: 3980 Tessendalo
Tel.:

Erkenningsnummer erkende technicus :

DE SAEDELEIR JEF

SV 01671

1. Mazoutreservoirs - kleiner dan 5.000 Kilogram inhoud - voor verwarming, niet ingedeeld

2. ~~Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 ((reservoirs ingedeeld in klasse III) niet particulier)~~

Algemene Info

Adres reservoir: Idem
Nummer reservoir: 3200
Nominale waterinhoud: 3200
Datum ingebruikstelling:
Vorige S.V. Nummer: SV 05293
Datum vorige controle: 7-5-14
Datum controle: 22-11-21
Datum volgende controle: 22-11-26

Firma:
B.T.W. Nr.:
Materiaal: Metaal ~~Beton~~ ~~Kunststof~~
Plaats: Binnen ~~Bovengronds~~
Buiten ~~Ondergronds~~
Buitenwand: Ontoegankelijk ~~Toegankelijk~~
Kenplaatje tank aanwezig: Ja ~~Nee~~
Onderzoek: Periodiek ~~Beperkt~~

Onderzoek

Visuele controle zichtbare delen
Algemene staat van de opslagplaats
Dichtheidsbeproeving (Ultrason SDT)
Aanwezigheid water en of slib
Attest van de vorig keer aanwezig
Cathodisch bescherming
Lekdetectiesysteem
Overvulbeveiligingssysteem
Potentiaal meting
Verontreiniging buiten het reservoir
Nominale diameter verluchting

Opmerkingen

Stookolieleidingen naar brander zijn enkelwandig

Verluchting te klein

Vuil en stookolie gemorst, Peldam vervangen

ok

1cm H2O

ok

Niet wel

Aanwezig

Niet

Aanwezig

Niet

Aanwezig

Werkt ok

Sonde

Fluit

Verdere exploitatie toegelaten: Ja ~~Nee~~

Stookolie gemorst

4/4"

5/4"

Merkteken: Rode ~~Oranje~~ Groene

TOTAAL TE BETALEN: Euro 2 Euro €

Betaling: Voldaan of Via Bank

* Binnen de 14 dagen nadat het rode merkteken werd aangebracht, maakt de gebruiker of op zijn schriftelijk verzoek de erkende technicus, hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor grondwater.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die voorgeschreven zijn in Vlare 2 op de bestrijding van de bodemverontreiniging

Info over de regelgeving inzake stookolietanks vind je op www.lne.be/themas/vergunningen:praktisch/fag/stookolietanks/. Of op www.informazout.be

De Saedeleir Jef
Heuvel 35
2440 Geel
GSM 0478/25.43.43
Sapaco@telenet.be

Naam en handtekening klant: