



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P034911203



N 307396

040-INSP

Resi code:

Antwerpen-Limburg
 Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen
 Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611



PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OE CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : Elecho Blommaert
Ident. Kaart nr. :
BTW nr.: BE

Naam, voornaam : Hellemans Geens
Adres : Valstraat 31A bus
Post nr. + Stad : Sint-Katelijne-Waver
Tel. :

Naam, voornaam : Hellemans Geens
Adres : Valstraat 31A
Post nr. + Stad : Sint-Katelijne-Waver
Tel. :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> Wooneenheid
	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheid
<input checked="" type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> periodiek	<input checked="" type="checkbox"/> controle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input checked="" type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen
<input type="checkbox"/> Art 276 : verzwaren	<input checked="" type="checkbox"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			<input type="checkbox"/> Art ...	<input type="checkbox"/> Art	<input checked="" type="checkbox"/> Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers: EAN EAN niet meegedeeld kWh meter niet geplaatst

kWh meter nr.: M761388 meterstand dag: 50637 nacht: 30731 kWh excl. nacht meter:

Bescherming aansluiting (A): 020 025 032 040 050 063 080 100 nr. : meterstand :

Gegevens installatie: Ontworpen voor U_N: 230 V 3x230 V 3N400 V

Maximale nominale stroom (A): 020 025 032 040 050 063 080 100

Voedingsleiding hoofdbord : 5 X 40 mm² - Type : bestand

Beschrijving installatie: Zie schema Algemene differentieelstroominrichting : 10 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 18

zie bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel I>/doorsnede Schema's

Aardingsweerstand : 17,5 Ω Algemeen isolatieniveau : MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test diff.

Differentieelstroominrichting : was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>ge</u>	Visum DNB of aangestelde :
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	<u>Z</u>	
Inbreuken Bestaande installatie	<u>ge</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	<u>Z</u>	
Opmerkingen	<u>ge</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	<u>Z</u>	

Besluit(en) :

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : Van Rymerant Jansen Agent nr. : 3461 Datum : 09/07/2018

Bijlage(n) : Situatieschema(s) Eëndraadsschema(s)

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 09/10/2018 (*)
 door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening

[Handwritten Signature]

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.