

**Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle**

<b>Verslagnummer:</b> <b>N° de rapport:</b>	147/2018/3/2/1	<b>Datum van bezoek:</b> <b>Date de visite:</b>	2/03/2018	
<b>Opdrachtgever:</b> <b>Donneur d'ordre:</b>	WELZ SVEN Kapelstraat 28 - 2520 RANST BTW BE 0846.851.075	<b>IK:</b> <b>CI:</b>	592_4468970_67 RANST	
<b>Distributienetbeheerder:</b> <b>Gestionnaire de réseau:</b>	Eandis	<b>Nr teller:</b> <b>N° compteur:</b> <b>Nr teller nachttarief:</b> <b>N° compteur tarif de nuit:</b>	2752272 / /	<b>EAN-nr:</b> <b>N° EAN:</b>
<b>Plaats van het onderzoek:</b> <b>Lieu du contrôle:</b>	Klaverstraat 1 - 2520 RANST			
<b>Eigenaar:</b> <b>Propriétaire:</b>	BECKERS DIRK Klaverstraat - 2520 RANST			
<b>Installateur:</b>	BESTAAND	<b>BTW/TVA:</b>	NVT	
<b>Gebruikte interne procedure:</b> <b>Procédure interne utilisée:</b>	F-ELS271/HUIS1 (Periodieke controle van 1 huis)			

**Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:**

<b>Aard van onderzoek:</b> AREI / <b>Genre de contrôle:</b> RGIE	<b>Art. hh:</b> 86	<b>Art. onderzoek:</b> -							
<b>Onderzoek / Contrôle:</b>	Appartement	1 GLV							
<b>TT - net/spanning:</b> / <b>Réseau TT - tension:</b>	<b>Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:</b>	<b>Max. beveiliging / Protection max.:</b>							
3x400V+N	4 x 10 mm <sup>2</sup> XFVB	40A							
<b>Aardelektrode /</b> <b>Electrode de terre:</b>	<b>Isolatie /</b> <b>Isolement:</b>	<b>Aantal verdeelborden /</b> <b>Nombre de tableaux:</b>							
Pen/Piquets 6.5 Ohm	0.02 MOhm	5							
<b>Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:</b>	<b>Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux:</b> 39								
<b>In(A)</b>	<b>Δ In (mA)</b>	<b>Type</b>	<b>Eindstromenbanen / terminaux</b>	<b>TestΔIn</b>	<b>1.ΔIn</b>	<b>AREI/RGIE</b>			
40A	300mA	A/s	ALLE CIRCUITS	OK	OK	278			
40A	300mA	A/s	BORD 2 + 3	OK	OK	278			
40A	300mA	A/s	BORD 4	OK	OK	278			
40A	30mA	A/s	BORD 2	OK	OK	278			
40A	30mA	A/s	BORD 5	OK	OK	278			
<b>Visueel zicht Algemeen:</b> <b>Contrôle visuel général:</b>	NOK	<b>Rechtstreekse aanraking:</b> <b>Contact direct:</b>	NOK	<b>Onrechtstreekse aanraking:</b> <b>Contact indirect:</b>	OK	<b>Aansluitingen:</b> <b>Raccordements:</b>	NOK	<b>Equipotentiale verbindingen:</b> <b>Liaisons équipotentielles:</b>	NOK

**Inbreuken / Infractions:**

B1: E.V. niet aanwezig / B1: L.E. non réalisées - GAS NIET ZICHTBAAR  
 B3: De sectie van de hoofd E.V. is onvoldoende (min 6mm<sup>2</sup>) / B3: La section de la L.E. principale est insuffisante (min 6mm<sup>2</sup>) -  
 B6: De continuïteit is niet verzekerd / B6: La continuité n'est pas assurée - VERSCHILLENDE STOPCONTACTEN HEBBEN GEEN AARDING  
 C1: Isolatiestoestand minder dan 0,5 MOhm op een kring / C1: Resistance d'isolement inférieure à 500kOhm sur un circuit -  
 D4: De verzegelplaatjes van de algemene D.S. zijn niet aanwezig / D4: Les plaquettes de plombage de l'I.D. général manquent -  
 E3: Rechtstreekse aanraking is mogelijk / E3: Contact direct est possible - ZIE BORD GARAGE  
 E4: Er zijn geen kalibreerelementen geplaatst of deze zijn niet in functie van de draadsectie / E4: Absence d'éléments de calibre ou inadaptes en fonction des section des canalisations - BORD KEUKEN  
 F1: Niet gebruikte leidingen zijn niet verwijderd / F1: Les canalisations non utilisées ne sont pas supprimées - ZIE GARAGE  
 F4: Kabels zijn niet beschermd bij muurdoorvoering / F4: Les conduct. ne sont pas protégés dans les traversées des murs -  
 F7: Installatiedraad niet beschermd of niet reglementair / F7: Conducteur d'installation non protégé ou pas reglementaire -  
 G4: Direkte aanraking mogelijk / G4: Contact direct possible -  
 I1: Algemene opmerkingen / I1: Remarques générales -  
 I2: Direkte aanraking mogelijk / I2: Contact direct possible -  
 I4: Aansluitingen zijn niet in orde / I4: Raccordements ne sont pas en ordre -  
 I5: Potentiaalvereffeningen zijn niet in orde / I5: Liaisons Equipotentielles ne sont pas en ordre -

**Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:**

ISOLATIEVERLIEZEN 2E 2F BORD KEUKEN

**Opmerkingen / Remarques:**

GEEN

**Nota's / Notes:**

GEEN

**Besluit / Conclusion:**

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. / La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente.

**Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle:**

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,  
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,  
VISUM (Datum / Date):**

KERREMANS DANNY

**Herinnering van de reglementaire voorschriften:** a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

**Rappel des prescriptions réglementaires:** a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.