

Rapport nr.: 04 / 08 / 282 / 251
 Elekt. Mij. Klant Nr.:
 Teller nr.:
 Stand I:
 Stand II:

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~
 volgens : AREI art. 270 / AREI art. 271 / ~~AREI art. 276~~ /
 Aanvulling verslag nr.:
 Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Wijziging~~ / ~~Voorlopig~~ / ~~Bestaande~~ / ~~Verzwarend~~ / ~~Splitsing meter~~ / ~~Spanningswijziging~~
 Type der lokalen : App 2e verd
 Plaats van onderzoek : De Coenen str 3, Hoboken
 Eigendom van : Jehka, Marktstele straatweg 40, 2620 Poederlee
 Opdrachtgever : Van Laere, Lottaanbrekersweg 100, 2155 Herent
 Installateur : ide
 BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
 Onderzoeker : Ralfelek Datum van onderzoek : 30.8.09

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V ± N~~ Max. Beveiliging : 60A Omschakelaar: stand : -
 Hoofdbeveiliging : Zek. : markt Schak. : diff 3p 60A 030mA
 Meter-bordverbinding : kabeltype : EXXS aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
 Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 8,6 Ω
 Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 11 Algemene isolatieweerstand : 100 MΩ
 Diff. schak. : algemene : 3p 60A 030mA bijkomende : 3p 60A 030mA

Beschrijving zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
 Badkamer - ~~gasleiding~~ - ~~waterleiding~~ - ~~CV ketel~~ - nog niet geplaatst.
Werk

c.v. IVEG
 Interkommunale voor energie
 Antwerpsesteenweg 260
 2660 HOBOKEN

INBREUKEN

See

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
 Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 30.8.09, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven~~ indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
 de onderzoeker

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
 NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent u verplicht :
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier;
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtsstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.