

Rapport nr.: 04/08 / 892/252

Elekt. Mij. Klant Nr.:

Teller nr.:

Stand I:

Stand II:

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek
 volgens : AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /

Aanvulling verslag nr.:

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging

Type der lokalen : Appartement

Plaats van onderzoek : Dr Coenraets 3, Hoboken

Eigendom van : JENKO, Provinciale weg 40, 2820 Melle

Opdrachtgever : Wse Laeken, Colfaanweg 100, 2275 Medkerke

Installateur : OCB

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Kallelek Datum van onderzoek : 30.8.09

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar : stand

Hoofdbeveiliging : Zek Schak. : diff 2p 40A 300mA

Meter-bordverbinding : kabeltype : EXRB aantal geleiders : doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 8,6 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 11 Algemene isolatieweerstand : 100 MΩ

Diff. schak. : algemene : 2p 40A 300mA bijkomende : diff 2p 40A 300mA

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

~~Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.~~

~~Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~

c.v. IVEG
 Interkommunale voor energie
 Antwerpsesteenweg 260
 2660 HOBOKEN

INBREUKEN

BESLUIT

De installatie is conform ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 30.8.09, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde~~

~~inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen~~

[Handwritten signature]
 vr. de directeur,
 de onderzoeker

03/005N/05/03/10D
 NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en