

Rapport nr.: 09 / 08 / 282 / 299
Elekt. Mij. Klant Nr.:
Teller nr.:
Stand I:
Stand II:

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~
volgens : AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /
Aanvulling verslag nr.:
Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Spplitsing meter / Spanningswijziging~~
Type der lokalen : App. ~~GWL~~
Plaats van onderzoek : Dr. Coen 3, Hoboken
Eigendom van : IENKO, Provinciale straat 26, 2620 Heriklaan
Opdrachtgever : Koens Kaenen, Lochbaanweg 22, 2510 Bedeleer
Installateur : Idem
BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
Onderzoeker : Mulheek Datum van onderzoek : 30.08.04

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230 V~~ ~~3 x 230 V~~ 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 40 A Omschakelaar : stand : -
Hoofdbeveiliging : Zek : ~~mach~~ Schak. : ~~2p 40 A D 30 mA~~
Meter-bordverbinding : kabeltype EXUB aantal geleiders : doorsnede : 10 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²
Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 8,6 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 9 Algemene isolatieweerstand : 100 MΩ
Diff. schak. : algemene : 2p 40 A D 30 mA bijkomende : 2p 40 A D 30 mA

Beschrijving : zie schema's in bijlage

c.v. IVEG

Interkommunale voor energie
Antwerpsesteenweg 260
2660 HOBOKEN

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
Badkamer - gasleiding - waterleiding - GV ketel - nog niet geplaatst.

INBREUKEN

See

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 30.08.04, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
de onderzoeker

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te melden in het dossier;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

03/005N/05/03/10D