



**AUTONOME SECURITY CONTROLE**  
**Erkend CONTROLEORGANISME**

**VERSLAG VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE  
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE A.R.E.I. Art.270**  
**Onderzoek conform interne procedures 19 en 20 en werkvoorschrift E006**

Datum onderzoek	29/07/2013	Verslag N°	Ls130729/05	Fac		ID	Ls1645
<b>Adres installatie</b>	<b>Molenstraat 66, Kortenberg 3078.</b>						
Eigenaar	Kwadraat NV, Culostraat 44 Bierbeek 3360.						
Opdrachtgever	Kwadraat NV						
Installateur	Kwadraat NV				BTW / IK		
Netbeheerder	Eandis	EAN Ref.	Nvt				
Teller N°	Nvt	Index dag	Nvt		Index nacht	Nvt	
ID meettoestel	METREL type 3102						

**1.- KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

Nominale spanning in Volt	Nominale waarde in A – en type v. d. bescherming v. d. aansluiting	Nominale waarde v. d. Alg. diff. stroominrichting	Algemeen isolatieniveau RI in MΩ			
230	Max. 40A	40A/300 mA	10			
Type aardelektrode	Verspreidingsweerstand v. d. aardinrichting in Ω	Voedingskabel : type en Ø	Borden	Eind - stroombanen		
Lus	5,5	EXVB4X10mm <sup>2</sup>	1	27		
<b>Funderingen</b>		na	01/10/1981	<b>Installatie</b>	Na 01/10/1981	

**2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

<b>Voorschriften</b>	Algemeen Reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.) - Art. 270 – art. 86 Voorschriften van de netbeheerder
<b>Installatie - detail beschrijving</b>	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie Zie schéma 's.
<b>Type van de lokalen</b>	Woonenheid (huis of appartement, andere) huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van de residentiële eenheid.

**3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN**

<b>3. 1.</b>	Geen.
<b>3. 2.</b>	
<b>3. 3.</b>	
<b>3. 4.</b>	
<b>3. 5.</b>	
<b>3. 6.</b>	
<b>3. 7.</b>	
<b>3. 8.</b>	

**4.- BESLUIT**

1.- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische Installaties (A.R.E.I.). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementaire voorgeschreven termijn. uiterlijk op ...29/07/2038 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) ééndraadschema (s) werd (en) geïndiceerd.
---

De inspecteur  
Naam + Code  
Steurs Luc-Ls

Vr. De directeur,  
J. Stevens