



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P030763951.1

N 085622

Safety, quality and environmental services

2^e verdieping

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11

Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: idem

Verantwoordelijke voor de werken: Naam, Voornaam: NEVD Jack Neck
Ident. Kaart nr.: BTW nr.: BE 0896774090
Installatie: Naam, Voornaam: Luc Van poleghem
Adres: Tweemontstraat 139 2^e verdieping
Post nr. + Stad: 1100 Leuven
Tel:

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB
 Art 270 ingebruikname wijziging uitbreiding Art 86 Art 271bis ① Woonenheid
 Art 271 mobiel tijdelijk Art 87 Art 278 ② Huishoudelijke werkeenheid
 Art 276 periodiek controle Art 88 Art ③ Gemeenschappelijke delen
 Art 276 verzwaring Art 276bis: verkoop van een woonenheid Art Art ④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:
Gegevens verdeler: EAN kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht:
Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100
Gegevens installatie: Ontworpen voor U_N: 230V 3x230V 3N400V
Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100
Voedingsleiding hoofdbord: 2 X 10 mm² - Type: V0B
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 7
 Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:
 Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel >/doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand: 128 Ω Algemeen isolatieniveau: 250 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI
Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	Visum DNB:
Inbreuken Bestaande installatie	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	Aangestelde DNB: Naam:
Opmerkingen	<input checked="" type="checkbox"/> Nihil	Visum:

Besluit(en):
 De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór 04.12.2009 (*)
• door hetzelfde erkend organisme (**)
(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker: Naam: Verbeek Kevin Agent nr.: 3076 Datum: 04.12.2009
Aantal bijlagen: Situatieschema('s): 1 Eéndraadsschema('s): 1

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.