

legende zekeringen werf : App D2,4


voeding : 230 V

volgnr.	zekering		beschrijving
2P 40A 300mA			
A	2P	20A	stopc.living
B	2P	20A	stopc.keuken werkblad ,diepvries, berging
C	2P	20A	stopc. Slaapkamers
D	2P	20A	stopc. Oven, frigo, dampkap
E	2P	20A	stopc. CV
F	2P	25A	stopc. Fornuis
G	2P	16A	verlichting
H	2P	20A	stopc. Bord + berging kelder
2P 40A 30mA			
I	2P	20A	badkamer
J	2P	20A	stopc. Wasmachine
K	2P	20A	stopc. Droogkast
L	2P	20A	stopc. Vaatwas
M			
N			
O			
P			
Q			
R			
S			
T			
U			
V			
W			
X			
Y			
Z			

27 SEP 2012

VH J. VAN HEMELLEN
KEURINGSORGANISME VZW
inspecteur (121)
MATHYS Arne

230 V




27 SEP 2012

J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW
Inspecteur (121)
MATHYS Ams

werf: Herne App D2.4

Herne App D2.4

p1





27 SEP 2012

VH J. VAN HEMELEN
 KEURINGSORGANISME VZW
 Inspecteur (121)
 MATHYS Ams



k&w construction
 Herne app. D2.4 v1
 Dhr. Vanden Eynde




J. VAN HEMELEN
 KEURINGSORGANISME YZW
 Inspecteur (127)
 MATHYS Ams

27 SEP 2012


 algemene en
 industriële elektriciteit,
 domotica
 beveiliging
kg.electro

k&w construction
 Herne app. D2.4 V2
 Dhr. Vanden Eynde