

CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

COMFORT HEATING BVBA
(Exclusive Heating Systems)
Evence Coppéelaan 96 bus 2
3600 Genk
089/ 35 51 30
Email : info@comfortheating.be
Website : www.comfortheating.be
BE 0543.791.797
Bank : BE53 3631 4422 0953

Opdrachtgever : FPC Center BvB
Klant : Kinderdagverblijf De T
Adres : Dint duciastraat
3530 Helchteren
Tel : 011/49 21 26

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : **SV 02460**

Adres reservoir : idem

Nominale reservoir : 5000 liter

Materiaal buitenwand : EWm toegankelijk ontoegankelijk

Nummer van het reservoir : 1

1 – Mazoutreservoir – kleiner dan 6000 liter – voor de verwarming van een gebouw

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir :/...../2012

Datum uitvoering controle : 08/05/2017

Controles :

Dichtheidscontrole : ok

Visuele controle van de toebehoren : ok

Overvulbeveiligingssysteem : ok

Controle aanwezigheid water en slib : niet

Lekdetectiesysteem : niet

Certificaat vorige controle : ok

Meting potentiaalverschil : niet

Visuele controle buitenwand : niet

Bijzondere opmerkingen :

*Verdere exploitatie toegelaten/niet toegelaten

OK

*Schrappen wat niet past

2 – Mazoutreservoirs ingedeeld in klasse III

Datum van ingebruikstelling of vorige controle reservoir :/...../.....

Datum uitvoering controle :/...../.....

Controles :

Algemeen onderzoek

Bijzondere opmerkingen :

a) Visuele controle uitwendige zichtbare delen
en de algemene staat van de opslagplaats :

b) Kathodische bescherming :

c) Lekdetectiesysteem :

d) Overvulbeveiligingssysteem :

e) Aanwezigheid water en/of slib :

f) Certificaat vorige controle :

g) Dichtheidsbeproeving (30hPa/min) :

h) Verontreiniging buiten het reservoir :

*Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

*Verdere exploitatie toegelaten / niet toegelaten

Merkteken : (groen – oranje – rood)*

De kenmerken

Beperkt onderzoek = punten a,b,c,d,e,f

Groen het reservoir mag verder in gebruik genomen worden

Oranje : het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden, maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren.

Rood : het reservoir mag niet meer bijgevuld worden en moet buiten gebruik worden gesteld.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

De volgende controle dient uitgevoerd te worden voor 08/05/2022

Naam en handtekening technicus

en firmastempel :

Comfort Heating BVBA

Evence Coppéelaan 96 bus 2

3600 Genk

089/ 35 51 30

De Harvold-Moore

Naam en handtekening klant :

[Handtekening]

*Schrappen wat niet past