

	AUTONOME SECURITY CONTROLE Erkend keuringsorganisme	 520-INSP
---	--	---

KEURINGSVERSLAG**Controlebezoek van een oude huishoudelijke laagspanningsinstallatie - Overdracht eigendom**

Reglementering : zie § 6 : "Voorschriften"	Werkinstructie E006	A'S'C. Procedure 23
---	----------------------------	----------------------------

Datum onderzoek :	21-05-2019	ID-nr :	TP2019-0445
Adres installatie	Vorststraat 124 , B - 3271 Scherpenheuvel-Zichem		
Eigenaar / DNG	Stokkermans		
Installateur	BV o.v.v. BVBA notaris Bogaerts & De Ceunynck , Michel Theysstraat 31 , B - 3290 Diest	BTW nr	BE 0825 482 668
Meettoestel	Metrel 3102	IDMT nr	0
DNB	Fluvius	EAN code	
Teller Nr	0	Index dag	
Teller Nr		Index nacht	0

1.- KENMERKEN

Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	Type aardelektrode	
400/230V	11	10	pennen	
Automaat DNB	Nominale waarde in A en type v.d. bescherming & aansluiting	Voedingskabel : type en \emptyset	Borden	Eindstroombanen
32A	40A 300mA	4 x 10mm ²	1	11

2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Begin der werken	Funderingen voor 01-10-1981	Installatie na 01-10-1981
Installatie	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie.	
Type van de lokalen	Woning	
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden.	

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN

GEEN EENDRAAD- EN SITUATIESCHEMA'S AANWEZIG (AREI art.269) GEEN AARDINGSONDERBREKER AANWEZIG (AREI art.69,86,01) STOPCONTACTEN MET AARDINGSPIN MOETEN OP DE AARDING WORDEN AANGESLOTEN (AREI art.86.03)
--

4.- NOTA's (vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen, bijgevolg zijn ze van geen invloed op de besluitvorming.)

Door het ontbreken van de schema's kunnen er zich nog andere inbreuken voordoen

5.- BESLUIT

De elektrische installatie VOLDOET NIET aan de voorschriften van het A.R.E.I.. Een aanvullend bezoek moet worden uitgevoerd (uiterlijk binnen de 18 maanden na ondertekening van de akte). De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

De inspecteur
Tim Peeters - TP

Vr. De directeur

Autonome Security Controle VZW	IBAN : BE32 7512 0493 7802	BTW nr : BE0826 131 776
Maatschappelijke zetel	Ketelstraat 111, B - 3454 Rummen	Tf. : 0472/663700 Fax : 011/582961
Secretariaat	Singellaan 16 A, B - 3545 Halen	Tf. : 0483/429830
A'S'C. - Documentnummer	E006/11	Rev. : 05
		20-02-2017